



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europa inwestująca w obszary wiejskie

GMINA CEWICE
z siedzibą organu wykonawczego Gminy
84-312 w CEWICACH
ul. W. Witosa 16
NIP 841-16-22-753
REGON 770979750
(oznaczenie zamawiającego)

Cewice, dnia 2015-03-04

Do wszystkich Wykonawców nr post ZP.ZIR.271.8.2015

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.ZIR.271.8.2015**, w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice – Etap I

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla powyższego zadania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozzd. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, które nie są równoważne z zaprojektowanymi. Tłocznie ścieków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2

Czy w obrębie gminy Cewice jest już istniejący monitoring GPRS pompowni? Czy w ramach tego przetargu wymagane jest wpięcie przedmiotowych przepompowni / tłoczni ścieków do istniejącego monitoringu GPRS?



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Odpowiedź pytanie 2

Zgodnie z Rozdziałem III punktem 2 podpunktem „d” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, „Inwestor posiada system monitoringu oparty na modemach GPRS. Sterownik i modem szafy sterowniczej musi być kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu posiadanym przez Inwestora”.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pernal

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)