



**GMINA CEWICE**  
z siedzibą organu wykonawczego Gminy

84-312 w CEWICACH  
ul. W. Witosa 16  
NIP 841-16-22-753  
REGON 770979750

**GMINA CEWICE**

Cewice, dnia 2012-05-18

.....  
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post ZPZ.ZIR.271.7.2012.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPZ.ZIR.271.7.2012. w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji technicznych”

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla powyższego zadania.


#### Pytanie 1.

**CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:** *Opracowanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń piwnicznych w budynku usługowym na d. 72/13 w Cewicach z przeznaczeniem na usługi rehabilitacyjne* – Wysokość pomieszczenia w piwnicy jest 2,47 m<sup>2</sup> – czy posiadacie Państwo zgodę Wojewódzkiego Inspektora Sanepidu na pomieszczenia użytkowe usytuowane w piwnicy jeżeli nie mają one 3 m<sup>2</sup>. Jeżeli nie czy należy ująć opracowanie wentylacji mechanicznej?

#### Odpowiedź

Gmina nie posiada zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować remont instalacji wentylacyjnej poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

MWI W?atowka

  
WÓJT  
**Jerzy Pernal**  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)